

# Compatibilités Superviseurs

## 1 Généralités

### 1.1 Communication directe - Protocoles SOFREL

Superviseur	LACBUS-RTU (sécurisé par certificats)	LACBUS-RTU (non-sécurisé)	SOFBUS-PL	SMS
Arbres (HUMAN DATA)			✓	
ClearScada (SCHNEIDER ELECTRIC)		Validé en plate-forme - en attente d'installation terrain		
CofelyVision (COFELY)		✓	✓	
Control Maestro (ELUTIONS)			✓	
DevIO (TECHNILOG)	✓	✓	✓	✓
e-Lerne (VEOLIA)				✓
Floée (BIOSYSTEMES)			✓	
FR4000 / FR1000 (LACROIX Sofrel)		✓	✓	✓
Geremi 32 (SAUR)		✓	✓	
Panorama E2 (CODRA)		✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)
PCWin (LACROIX Sofrel)			✓	✓
PCWin2 (LACROIX Sofrel)	✓	✓ (4)		
Serveur OPC DA (LACROIX Sofrel)		✓	✓	✓
Serveur OPC UA (LACROIX Sofrel)	✓	✓		
Sheran (ASSYSTEM)			✓	
Synteg (DTS)			✓	
Topkapi (AREAL)	✓	✓	✓	✓

☞ D'autres Postes Centraux ou Superviseurs peuvent être compatibles ou faire l'objet de validation en cours ; veuillez contacter le [service technique LACROIX Sofrel](#) pour tous renseignements complémentaires.

### 1.2 WEB LS - Interface Web Services

Superviseur	Interface Web Services
H2Go (IREAL / INFRASCADA - Pays Bas)	✓
IdroNetWork (ISET Italie)	✓ (8)
InterAct System (INTERACT / INFRASCADA - Pays Bas)	✓
KCD Tool (CRON WOLTER DROS / INFRASCADA - Pays Bas)	✓ (8)
PcVue (ARC INFORMATIQUE)	✓
Secteau (SAUR)	✓

☞ D'autres Postes Centraux ou Superviseurs peuvent être compatibles ou faire l'objet de validation en cours ; veuillez contacter le [service technique LACROIX Sofrel](#) pour tous renseignements complémentaires.

(1) Panorama E2 utilise le Serveur OPC Telemetry fourni par la société CODRA (et non celui fourni par LACROIX Sofrel).

(2) Superviseur nécessitant des modules optionnels complémentaires pour communiquer via le Serveur OPC.

(3) Cette interface du superviseur Platform System nécessite l'utilisation du driver natif « LSWDriver » édité et distribué par la société TECHNOLOG.

(4) PCWin2 est compatible « LACBUS-RTU » en communication « IP direct » et « LACBUS-RTU, SOFBUS-PL et SMS » via le Frontal PCom4/PCom ou FR4000/FR1000.

(5) Communications sécurisées par certificats entre ce superviseur et les équipements S4 (les autres superviseurs compatibles sont en communications « non sécurisées »).

(6) Ce superviseur Oasys nécessite l'utilisation du client Matrikon ODBC pour récupérer les archives.

(7) Interface restreinte à la centralisation des équipements LACBUS et SMS.

(8) Interface restreinte aux paramètres de configuration et archives (pas de gestion des alarmes en temps réel).

(9) Interface nécessitant l'utilisation d'un Add-on « CC-Framework OPC » distribué, sur demande, par LACROIX Sofrel.

(10) Pour FR4000 et PCom4, radio forte puissance uniquement (type Motorola).

# Compatibilités Superviseurs

## 1.3 Communication via Frontal ou Serveur OPC

Superviseur	Frontal Sofrel FR4000 / FR1000	Serveur Sofrel OPC DA (Data Access V 2.0)	Serveur Sofrel OPC UA (Data Access V 1.02)	Option sur le superviseur
AppVision (PRYSM)		✓		
Aquasys (SCHRAML)		✓		
Ascape (ASCAPE)		✓		
Automation Platform.NEXt (PROGEA)	Validé en plate-forme - en attente d'installation terrain			
Cimplicity (GE FANUC)		✓		
ClearScada (SCHNEIDER ELECTRIC)		✓		
Control Maestro (ELUTIONS)	✓	✓	✓	
CRT (DALKIA)		✓		
e-Lerne (VEOLIA)	✓			
Ellipse (ELIPSE SOFTWARE)		✓		
FlowChief (FLOWCHIEF)		✓		
HST SCADA (HST Systemtechnik GmbH & Co KG)		✓		
IdroNetWork (ISET Italie)			Validé en plate-forme - en attente d'installation terrain	
iFix (GE FANUC)		✓ (2)		Proficy Historian
Indusoft Web Studio (SCHNEIDER ELECTRIC)		✓		
ISI Suite (ILENA)		✓		
Oasys (SCHNEIDER ELECTRIC)		✓ (6)		
PcVue (ARC INFORMATIQUE)		✓		
PCWin2 (LACROIX Sofrel)	✓ (4)			
Topkapi (AREAL)	✓			
VijeoCitect (SCHNEIDER ELECTRIC)		✓		
WebVision (DIGIMATIC)	✓ (7)			
WinCC (SIEMENS)		✓ (9)		
WinCC OA / PVSS (SIEMENS)		✓		
Winsup 3 (SARATEC)		✓		
Wonderware System Platform (SCHNEIDER ELECTRIC)	✓ (3)	✓ (2)		In Touch + Historian + Active Factory + IAS

(1) Panorama E2 utilise le Serveur OPC Telemetry fourni par la société CODRA (et non celui fourni par LACROIX Sofrel).

(2) Superviseur nécessitant des modules optionnels complémentaires pour communiquer via le Serveur OPC.

(3) Cette interface du superviseur Platform System nécessite l'utilisation du driver natif « LSWDriver » édité et distribué par la société TECHNOLOG.

(4) PCWin2 est compatible « LACBUS-RTU » en communication « IP direct » et « LACBUS-RTU, SOFBUS-PL et SMS » via le Frontal PCom4/PCom ou FR4000/FR1000.

(5) Communications sécurisées par certificats entre ce superviseur et les équipements S4 (les autres superviseurs compatibles sont en communications « non sécurisées »).

(6) Ce superviseur Oasys nécessite l'utilisation du client Matrikon ODBC pour récupérer les archives.

(7) Interface restreinte à la centralisation des équipements LACBUS et SMS.

(8) Interface restreinte aux paramètres de configuration et archives (pas de gestion des alarmes en temps réel).

(9) Interface nécessitant l'utilisation d'un Add-on « CC-Framework OPC » distribué, sur demande, par LACROIX Sofrel.

(10) Pour FR4000 et PCom4, radio forte puissance uniquement (type Motorola).

# Compatibilités Superviseurs

## 1.4 Communication via le protocole IEC60870-5-104

Superviseur	Postes Locaux	Support	États courants	Historiques	Commandes
Aquasys (SCHRAML)	S500	IP	✓	✓	✓
WinCC (SIEMENS)	S500	IP	✓	✓	✓

## 1.5 Communication via le protocole IEC60870-5-101

Superviseur	Postes Locaux	Support	États courants	Historiques	Commandes
Superviseurs en attente de validation	S500	RS232 Radio	✓	✓	✓

## 2 Communication directe - compléments

### 2.1 Types de Postes Locaux compatibles

Superviseur	S4	S500	S50 modem 33.6	Cellbox data	Telbox	LS SMS	LX 2G/3G
Arbres (HUMAN DATA)		✓					
ClearScada (SCHNEIDER ELECTRIC)		✓	✓		✓		
CofelyVision (COFELY)		✓	✓				
Control Maestro (ELUTIONS)		✓	✓	✓	✓		
DevIO (TECHNILOG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floée (BIOSYSTEMES)		✓	✓	✓	✓		
FR4000 / FR1000 (LACROIX Sofrel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geremi 32 (SAUR)	✓	✓	✓	✓	✓		
Panorama E2 (CODRA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PCWin (LACROIX Sofrel)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
PCWin2 (LACROIX Sofrel)	✓ (5)	✓					✓
Serveur OPC DA (LACROIX Sofrel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serveur OPC UA (LACROIX Sofrel)	✓ (5)	✓					✓
Sheran (ASSYSTEM)		✓	✓				
Synteg (DTS)		✓	✓				
Topkapi (AREAL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(1) Panorama E2 utilise le Serveur OPC Telemetry fourni par la société CODRA (et non celui fourni par LACROIX Sofrel).

(2) Superviseur nécessitant des modules optionnels complémentaires pour communiquer via le Serveur OPC.

(3) Cette interface du superviseur Platform System nécessite l'utilisation du driver natif « LSWDriver » édité et distribué par la société TECHNILOG.

(4) PCWin2 est compatible « LACBUS-RTU » en communication « IP direct » et « LACBUS-RTU, SOFBUS-PL et SMS » via le Frontal PCom4/PCom ou FR4000/FR1000.

(5) Communications sécurisées par certificats entre ce superviseur et les équipements S4 (les autres superviseurs compatibles sont en communications « non sécurisées »).

(6) Ce superviseur Oasys nécessite l'utilisation du client Matrikon ODBC pour récupérer les archives.

(7) Interface restreinte à la centralisation des équipements LACBUS et SMS.

(8) Interface restreinte aux paramètres de configuration et archives (pas de gestion des alarmes en temps réel).

(9) Interface nécessitant l'utilisation d'un Add-on « CC-Framework OPC » distribué, sur demande, par LACROIX Sofrel.

(10) Pour FR4000 et PCom4, radio forte puissance uniquement (type Motorola).

# Compatibilités Superviseurs

## 2.2 Supports de communication

Superviseur	PSTN	GSM Data	IP	2G / 3G (Data Loggers)	SÉRIE	RADIO	GSM SMS
Arbres (HUMAN DATA)	✓	✓	✓				
CofelyVision (COFELY)	✓	✓	✓				
Control Maestro (ELUTIONS)	✓	✓	✓		✓		
DevIO (TECHNILOG)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Floée (BIOSYSTEMES)	✓	✓					
FR4000 / FR1000 (LACROIX Sofrel)	✓	✓	✓	✓		✓ (10)	✓
Geremi 32 (SAUR)	✓	✓	✓		✓		
Panorama E2 (CODRA)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
PCWin (LACROIX Sofrel)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
PCWin2 (LACROIX Sofrel)			✓	✓			
Serveur OPC DA (LACROIX Sofrel)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Serveur OPC UA (LACROIX Sofrel)			✓	✓			
Sheran (ASSYSTEM)	✓	✓			✓		
Synteg (DTS)	✓	✓					
Topkapi (AREAL)	✓	✓	✓	✓	✓		✓

## 3 Communications via un Frontal SOFREL

### 3.1 Protocoles supportés

Type de Frontal	LACBUS-RTU	SOFBUS-PL	SMS
FR4000 / FR1000	✓	✓	✓
PCcom4 / PCcom	✓	✓	✓

### 3.2 Postes Locaux gérés

Type de Frontal	S4	S500	S50 modem 33.6	Cellbox data	Telbox	LS SMS	LX 2G/3G
FR4000 / FR1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PCcom4 / PCcom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 3.3 Supports compatibles

Type de Frontal	PSTN	GSM Data	IP	SÉRIE	RADIO	LS/LP	GSM SMS	2G / 3G
FR4000 / FR1000	✓	✓	✓		✓ (10)	✓	✓	✓
PCcom4 / PCcom	✓	✓	✓		✓ (10)	✓	✓	✓

(1) Panorama E2 utilise le Serveur OPC Telemetry fourni par la société CODRA (et non celui fourni par LACROIX Sofrel).

(2) Superviseur nécessitant des modules optionnels complémentaires pour communiquer via le Serveur OPC.

(3) Cette interface du superviseur Platform System nécessite l'utilisation du driver natif « LSWDriver » édité et distribué par la société TECHNILOG.

(4) PCWin2 est compatible « LACBUS-RTU » en communication « IP direct » et « LACBUS-RTU, SOFBUS-PL et SMS » via le Frontal PCcom4/PCcom ou FR4000/FR1000.

(5) Communications sécurisées par certificats entre ce superviseur et les équipements S4 (les autres superviseurs compatibles sont en communications « non sécurisées »).

(6) Ce superviseur Oasys nécessite l'utilisation du client Matrikon ODBC pour récupérer les archives.

(7) Interface restreinte à la centralisation des équipements LACBUS et SMS.

(8) Interface restreinte aux paramètres de configuration et archives (pas de gestion des alarmes en temps réel).

(9) Interface nécessitant l'utilisation d'un Add-on « CC-Framework OPC » distribué, sur demande, par LACROIX Sofrel.

(10) Pour FR4000 et PCcom4, radio forte puissance uniquement (type Motorola).